

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на допълнително оборудване за хидравличните изпитания на съдове и тръбопроводи“, реф. № ME1-2017-OWN-D-059

Въпрос №1 относно позиции с №1 до 7 от Количествената сметка, част от Техническата спецификация: Изисква ли се присъединяването на входовете и изходите на сферичната арматура да бъде еднакво?

Отговор: Да, изисква се присъединяването на входовете и изходите на сферичната арматура да бъде еднакво.

Въпрос №2: Допуска ли се присъединяването от едната страна на сферичната арматура да бъде холендрова гайка по DIN 3870 с врязващ пръстен по DIN 2353?

Отговор: Не.

Въпрос №3: В случай че положителен отговор на въпрос 2 по-горе: на вътрешна или на външна резба трябва да бъде връзките от другата страна на сферичната арматура?


Отговор: Виж отговор на въпрос №2. Не подлежи на отговор.

Въпрос №4 относно позиции с №1 до 3; 9 до 11; 17 до 19; 25 до 27 и 33 до 35 от Количествената сметка, част от Техническата спецификация: Молим да специфицирате стандарта на коляното (тройника) и на холендровата гайка.

Отговор: Минималните параметри, на които трябва да отговарят дадените изделия, са описани в Количествената сметка приложена в пакета документи. Важното за възложителя е всички оферирани изделия да притежават документи удостоверяващи качеството им.

Ръководител отдел „Инженеринг“: _____

/Мариана Геренова, заповед No QRD-052/12.06.2017г./



Дата: 13.06.2017 г.