

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в договаряне с обявление за “Доставка на лагери, лагерни корпуси, лагерни втулки и части за тях”, ME1-2016-QSN-D-066

Въпрос 1: Представяваният от нас производител предлага посочените в таблицата лагери в два варианта – полиамиден TVPB и месингов М сепаратор. Моля за разяснение в кои от следните позиции се допуска оферирание на лагери с полиамиден сепаратор и в кои - не?

105	10.314.038	Лагер 23024ССК/W33+H3024
106	10.333.850	Лагер 23032 СС/W33
107	10.318.588	Лагер 23034
108	10.320.023	Лагер 23034 С3 СС/W33
109	10.314.612	Лагер 23034 ССК/W33
110	10.312.036	Лагер 23034К
114	10.314.653	Лагер 23134 ССК/W33
115	10.320.033	Лагер 23134СС/W33 С3
116	10.314.531	Лагер 23136 ССК/W33
120	10.320.015	Лагер 23218 СС/С3W33
122	10.340.143	Лагер 23222 ССК W33
123	10.314.534	Лагер 23230 СС/W33
124	10.314.535	Лагер 23232 ССК/W33

Отговор 1: Възложителят не би допуснал оферти с полиамиден сепаратор за гореизброените лагери.

Управител Ей И ЕС-ЗС Марица Изток I ЕООД:

