



Section A-A




Section B-B




after refractory lining works, casting opening will be welded gas tight by pressure part Erection Company

8		9		10		11		12	
Level	Front Wall	Rear Wall	Left Side	Right Side	Box High	Original-dwg-no.			
+26,200	1 x	1 x	-	-	400	MTZ/01/B/HAD10/00214/0408			
+20,435	1 x	1 x	-	-	400	MTZ/01/B/HAD10/00214/0408			
+26,200	-	-	1 x	1 x	400	MTZ/01/B/HAD10/00214/0417			
+20,435	-	-	1 x	1 x	400	MTZ/01/B/HAD10/00214/0417			
+11,815	1 x	1 x	1 x	1 x	400	MTZ/01/B/HAD10/00214/0470			
+35,500	2 x	2 x	-	-	400	MTZ/01/B/HAD30/00214/0442			
+35,500	2 x	2 x	-	-	400	MTZ/01/B/HAD30/00214/0443			
+35,500	1 x	1 x	-	-	400	MTZ/01/B/HAD30/00214/0448			



Refractory Concrete

MAT PLUS MC 50



Ceramic fibre blanket

1250°C / 128 kg/m3

RELEASED FOR CONSTRUCTION 22.07.08
Drawing valid for Unit 1 and Unit 2

2	22.07.2008	Hilgenfeldt	Buchholz	Blachetta	Info of valid / title block	Released
1	16.06.2008	Hilgenfeldt	Buchholz	Blachetta	Released for Construction	Released
0	02.01.2008	Bertling	Vake	Blachetta	First Issue	Released
Rev.	Revision	Date	Created by	Checked by	Approved by	Description
Status						

Project (Проект)

Maritza East I Power Station

Company (Възложителя)

Space for stamp of Municipality of Galabovo
Място за печат на Община Гълъбово

Space for further stamps
Място за допълнителни печати

Area for Stamp of EQE Control DDD (ICS)
Място за печат EQE ControlDDD (Незав. надзор)

ASpace for stamp of authorized Bulgarian Designer
Място за печат на лицензиран български проектант

Main Contractor / Главен изпълнител
ALSTOM
Power Generation AG
Power Boiler GmbH

Partner of Main Contractor / Партньор на главния изпълнител

Resp. dept. / Отговорен отдел	Created by / Изготвил	Checked by / Проверил	Approved by / Одобрил	Format / Формат
	Bertling	Vake	Blachetta	A2
Scale / Машаб	1:10	Class. no. (e.g. KKS) Класирик ?	For Company Review & Approval: За одобрение от Възложителя: Yes	
Derived from / Произтича от	Replaces Заменя	Doc. Type Тип на документа ES	Document Status Статус на документа RFC	Sub Site No. / Подобект ?
Logo of Legal Owner Официален собственик		Sub Contractors Doc Number / ? на документа на подизпълнителя		Consortium Partner Document Code Код на документа на партньора от консорциума 1.48120_00761_0030
Title, Subtitle / Заглавие, подзаглавие		Project Doc. Number / ? на проектния документ		
Refractory Lining WALL AIR / OVERFIRE AIR 1 - Ø425		Rev. Вер.	Date Дата	Sheet Лист
		2	02/01/2008	EN 1/1