

ПРОТОКОЛ 1

В изпълнение на Заповед № ORD-073/30.06.2016 г. комисия в състав:

Председател:

– Димитър Димитров – Началник СЕО

Членове:

– Юлиана Миронова – Специалист по законосъобразност и управление на документации по ЗОП

– Деница Цонева – Специалист Доставка

се събра да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публично състезание с предмет: „Отстраняване на старо покритие и нанасяне на ново антикорозионно покритие на резервоар за деминерализирана вода в ХВО”.

I. Констатации относно наличие на съответстващи документи с изискванията на Възложителя:

Оферта 1 с Вх. № 122/28.06.2016 г. в 09:40 ч. от “Атанасов-АКЗ” ЕООД, гр. София;

Комисията направи следните констатации:

От изискуемите документи в т. 4.2. – Подробни характеристики на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от – 15°С до + 40 °С съгласно изискванията в т. 4.1.3. от техническата спецификация.

Оферта 2 с Вх. № 124/28.06.2016 г. в 11:40 ч. от “Арго Шипин Сървиз” ЕООД, гр. Златоград;

Комисията направи следните констатации:

1. От изискуемите документи в т. 3.1. – Услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация в ЕЕДОП за последните три години, включително стойностите, датите и получателите. От предоставените доказателства за извършената услуга не става ясно дали участникът има опит в полагане на антикорозионно покритие.

2. От изискуемите документи в т. 3.1. – Персоналът, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, не са посочени длъжности, професионална компетентност и квалификационни групи на съответните лица.

3. От изискуемите документи в т. 3.1. – Инструментите, съоръженията, техническото оборудване и машини, които ще се използват за изпълнение на дейностите от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация в ЕЕДОП.

4. От изискуемите документи в т. 4.2. – Подробни характеристики на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва

информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ съгласно изискванията в т. 4.1.3. от техническата спецификация. От предоставените технически листи на предлаганите материали не е ясно дали покритието е подходящо за деминерализирана вода.

5. От изискуемите документи в т. 4.2. – Технология и методика за полагане на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация за вида на полаганото покритие, както и за броя слоеве и последователността на полагане.

6. От изискуемите документи в т. 4.2. – Декларация за съответствие и документи за качество на материалите от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, не е предоставена такава.

Оферта 3 с Вх. № 134/29.06.2016 г. в 12:22 ч. от “СИДИ” ООД, гр. Варна;

Комисията направи следните констатации:

1. От изискуемите документи в т. 3. – Единен европейски документ, изготвен по образец на АОП от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, не е предоставен такъв.

2. От изискуемите документи в т. 4.2. – Подробни характеристики на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ съгласно изискванията в т. 4.1.3. от техническата спецификация.

Оферта 4 с Вх. № 136/29.06.2016 г. в 14:33 ч. от “Ековат - България” ЕООД, с. Баните;

Комисията направи следните констатации:

От изискуемите документи в т. 4.2. – Подробни характеристики на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ съгласно изискванията в т. 4.1.3. от техническата спецификация. От предоставените технически листи на предлаганите материали не е ясно дали покритието е подходящо за деминерализирана вода.

Оферта 5 с Вх. № 137/29.06.2016 г. в 16:00 ч. от “Лесо Инвест” ООД, гр. Стара Загора;

Комисията направи следните констатации:

1. От изискуемите документи в т. 3.1. – Персоналът, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, не са посочени квалификационни групи на съответните лица.

2. От изискуемите документи в т. 3.1. – Инструментите, съоръженията, техническото оборудване и машини, които ще се използват за изпълнение на дейностите от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация за оборудване, предназначено за пясъкоструене.

3. От изискуемите документи в т. 4.2. – Подробни характеристики на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, липсва информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от -15°C до $+40^{\circ}\text{C}$ съгласно изискванията в т. 4.1.3. от техническата спецификация. От предоставените технически листи на предлаганите материали не е ясно дали покритието е подходящо за

деминерализирана вода. Липсва информация за грунда, който ще се използва, ако технологията за полагане го изисква.

4. От изискуемите документи в т. 4.2. – Технология и методика за полагане на антикорозионното покритие от Указанията за подготовка на оферта за участие в процедурата, не е предоставена такава.

II. Предвид изложените по-горе констатации, комисията изисква да се представят допълнително следните документи:

От “Атанасов-АКЗ” ЕООД, гр. София

1. Информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от – 15°C до + 40°C.

От “Арго Шипин Сървиз” ЕООД, гр. Златоград

1. Информация за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, с доказателство, че е полагано антикорозионно покритие.
2. Информация за длъжности, професионална компетентност и квалификационни групи на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав.
3. Информация за инструментите, съоръженията, техническото оборудване и машини, които ще се използват за изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация.
4. Информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от – 15°C до + 40°C, както и за деминерализирана вода.
5. Информация за вида на полаганото покритие, както и за броя слоеве и последователността на полагане.
6. Декларация за съответствие и документи за качество на материалите, които ще бъдат използвани, издадени от производителя.

От “СИДИ” ООД, гр. Варна

1. Единен европейски документ, изготвен по образец на АОП.
2. Информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от – 15°C до + 40°C.

От “Ековат - България” ЕООД, с. Баните

1. Информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от – 15°C до + 40°C, както и за деминерализирана вода.

От “Лесо Инвест” ООД, гр. Стара Загора

1. Информация за квалификационни групи на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав.
2. Информация за оборудването, предназначено за пясъкоструене.
3. Информация, че боята е подходяща за условия с температурна разлика от – 15°C до + 40°C, както и за деминерализирана вода. Информация за грунда, който ще се използва, ако технологията за полагане го изисква.
4. Технология и методика за полагане на антикорозионното покритие.

III. Представяне на изисканите по-горе документи:

В запечатан непрозрачен плик с надпис Допълнителни документи за обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на старо покритие и нанасяне на ново антикорозионно покритие на резервоар за деминерализирана вода в ХВО ” на адрес: Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД, Деловодство, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, България.

Срокът за представяне на допълнителните документи е до 16.30 часа на 5 /петия/ работен ден от датата на получаване на настоящия протокол.

Настоящият протокол е съставен на24.08.2016.....г.

Комисия в състав:

Председател:

/ Димитър Димитров /

Членове: 1.

/ Юлиана Миронова /

2.

/ Деница Цонева /