

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ №2

ОТНОСНО: Разяснение №2 за участие в договаряне с обявление за Доставка на тръбопроводна арматура, реф. № ME1-2016- QSN-D-067

Въпрос 1: Относно разяснение №1, отговор 4 по приложения V.1 и V.2 за участие в договаряне с обявление за Доставка на тръбопроводна арматура, моля за допълнителни уточнения :

- По приложение V.1
 1. температурата на флуида е 95-105°C, а по задание е 400°C.
 2. не е посочен типа на ел. задвижването.
- По приложение V.2
 1. не е посочена температурата на флуида, а по задание е 400°C.
 2. материала на тялото е сверографитен чугун, а по задание е въглеродна стомана.
 3. окомплектовката на вентила е с пневматично задвижване, а по задание е с електрическо задвижване.

Отговор 1:

- По приложение V.1
 1. В заданието е посочена номиналната (максималната) T=400°C. Предложената арматура трябва да отговаря на тази температура: 400°C.
 2. Съществуващото при нас ел. задвижване е AUMA SA 07.5-F10 (16 rpm; torque open 20÷60 Nm; torque close 20÷60 Nm). Предложената арматура да бъде за този тип задвижване.
- По приложение V.2
 1. В заданието е посочена номиналната (максималната) T=400°C. Предложената арматура трябва да отговаря на тази температура: 400°C.
 2. Материалът на тялото да бъде съгласно посоченото в заданието – въглеродна стомана.
 3. Съществуващото при нас ел. задвижване е AUMA SAR 07.6-F10 (11rpm; torque open 30÷60Nm; torque close 30÷60Nm). Предложената арматура да бъде за този тип задвижване.

Управител Ей И ЕС-ЗС Марица Изток I ЕООД:

