

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в публично състезание с предмет: **Доставка на резервен силов трансформатор за възбудителната система на генераторите на Блок 1 и Блок 2 в ТЕЦ Ей И Ес – ЗС Марица Изток I**, реф. № ME1-2016-C-D-102

Въпрос 1: Молим да посочите ниво на коефициент на хармонично изкривяване: THDi.

Отговор 1: Коефициент на хармонично изкривяване по ток не по-малък от 0.21 или THDi $\geq$ 21%.

Управител Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД:



„Ей И Ес-ЗС Марица Изток I“
ЕООД
Гълъбово
AES-3C Maritsa Iztok I
Limited

Тодор Бележков/

Дата: 12.01.2017 г.