

№ 44/20.03.2018г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
 гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
 тел + 359 418 65505
 факс + 359 418 65515
 www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

ОТНОСНО: обществена поръчка с предмет: „Доставка на въздушни зиг-заг, джобни и компактни филтри за климатични камери към ОВК система“,

Въпрос: Моля за допълнителни разяснения относно позиция №11 и №12 /компактни филтри/

- технически характеристики /вид на рамката, дебит, мин. спад на налягането, вид на уплатнението/ ако има снимка или чертеж..

Отговор: В техническата спецификация е записано:

☐ „Компактни“ - филтрите трябва да са с клас на почистване F7 съгласно EN779:2012 или еквивалент и изработени с метална рамка. Всички „компактни“ филтри да имат знак за указана посока на въздушния поток.

☐ Фините филтри F7 да имат сертификат Eurovent или еквивалентен.

Тоест, предлаганите филтри трябва да отговарят на изискванията на посочения стандарт EN779:2012, в които са дадени всички изисквания към филтрите.

За съжаление не разполагаме с чертеж на тези изделия и затова не са приложени към спецификацията.

Предоставяме извадка от стандарта за класификация на филтрите:

Filter Type	EN 779:2002 classification	Average Arrestance (%) (Ashrae Dust)	Average Efficiency DEHS(%) @ 0,4µm	Final pressure drop (Pa)
Coarse Filter	G1	50≤Am<65		250
	G2	65≤Am<80		250
	G3	80≤Am<90		250
	G4	90≤Am		250
Fine Filter	F5		40≤Em<60	450
	F6		60≤Em<80	450
	F7		80≤Em<90	450
	F8		90≤Em<95	450
	F9		95≤Em	450

Filter Type	New EN779 classification	Average Arrestance (%)	Average Efficiency (%) @ 0,4 µm	Final pressure drop (Pa)	Minimum Efficiency @ 0,4 µm
Coarse Filter	G1	50≤Am<65		250	
	G2	65≤Am<80		250	
	G3	80≤Am<90		250	
	G4	90≤Am		250	
Medium Filter	M5		40≤Em<60	450	
	M6		60≤Em<80	450	
Fine Filter	F7		80≤Em<90	450	35
	F8		90≤Em<95	450	55
	F9		95≤Em	450	70

Управител: Заличено съгл. чл.23, ал.2 от ЗЗЛД

/Тодор Бележков/

Дата: 20.03.2018 г.