







Съществуващ дренажен колектор
към атмосферен дренажен съд
01/02 LCM 10BV010



Дъното да се отрже от дренажния колектор заедно с част от него, на 300 мм.
Мястото на среза да се обработи за заварка тип 1.3, съгласно БДС EN ISO 9692-1.



 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД			Обект:		AES Гълъбово		
			Проект:		AES-3C Maritza East 1 Ltd		
			Договор No.:		Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014		
Изпълнител	Име	Подпис	Обследване и даване на техническо решение за оптимизация на работата на дренажни тръбопроводи свежа пара.				
Проектант	Радев		Обработка на дъно сферично Ø406,4 за присъединяване на дренажните линии.				
Проверил	Икономов		лист/вс.листа	1/1	Мащаб	1:5	REL-1141-DR-005-TH
Утвърдил	Икономов		Фаза	РП	Формат	A4	
			Редакция	1	Дата	11.2015	