

Rz 6,3



1. Щуцърът е разработен на основание на чертеж N: 01-136054/120 r1 и OST 108-462-09-82.
2. Спецификацията е за изработка на един щуцър
2. Необходими са два щуцера

1	БДС EN 10060	Метален прът Ø80, L=110 mm	1	X10CrMoVNb9-1 EN 10216-2	4.35	4.35
Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	един.	общо
					Тегло, kg	
 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД		Обект:	AES Гълъбово			
		Проект:	AES-3C Maritza East 1 Ltd			
		Договор No.:	Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014			
Изпълнител	Име	Подпис	Обследване и даване на техническо решение за оптимизация на работата на дренажни тръбопроводи свежа пара.			
Проектант	Радев		Преход за тръба Ø60,3x8,8 към съществуващ шуцер			
Проверил	Икономов		лист/вс.листа	1/1	Мащаб	1:1
Утвърдил	Икономов		Фаза	РП	Формат	A4
			Редакция	1	Дата	11.2015
REL-1141-DR-009-1-TH						