

Съществуваща стоманена конструкция

+3.286

Rz 2,0

Ъглошлайф

+2.63

710

Съществуваща стоманена конструкция

+3.286

430

1

2

3

4

5

+2.20

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 08790

инж. ЮЛИАН
РАДОСЛАВОВ РАДЕВ

ОВКХ

ПОДПИС

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

2	Планка 100/100 d10	EN 10 025	1	S355J2G3 EN 10250	0.78	0.78
1	Греда HE-A100/100 L420mm	DIN EN 10 034	1	S355J2G4 EN 10250	7.14	7.14
Поз.	Наименование	Стандарт	Кол.	Материал	един.	общо
					Тегло, kg	
 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД		Обект:	AES Гълъбово			
		Проект:	AES-3C Maritza East 1 Ltd			
		Договор No.:	Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014			
Изпълнител	Име	Подпис	Ново решение за дренаж на паропровод основна пара			
Проектант	Радев		Реконструкция на опора LBA10BQ004			
Проверил	Икономов		лист/вс.листа	4/4	Мащаб	1:10
Утвърдил	Икономов		Фаза	РП	Формат	A3
			Редакция	0	Дата	07.2015
REL-1141-DR-016-TH						