



инж. ЮЛИЯН
РАДОСЛАВОВ РАДЕВ

OBKX

Пълна проектантска правоспособност

1. Спецификацията на материалите се отнася за изолиране на 1 (един) линеен метър тръба.
2. (*) При полагане на изолацията всеки изолационен слой да се пристегне до уплътняване с 10%. Слой №1 до $\delta_1 = 54$ и слой №2 до $\delta_2 = 45$ mm.
3. При полагане на топлинната изолация шевовете на слоевете да се разминат на 180° един спрямо друг.
4. При полагане на обшивката, Поз. 3, да се покрива с $15 \div 25$ mm предишната положена обшивка.



RISK INJENIERING AD

Обект:	AES Гълъбово
--------	--------------

Проект:	AES-3C Maritza East 1 Ltd
---------	---------------------------

Договор No.:	Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014
--------------	----------------------------------

Обследване и даване на техническо решение за оптимизация на работата на дренажни тръбопроводи свежа пара.
Топлинна изолация на тръбопровод Ø60,3x8,8

Лист/вс. листа	1/1	Масштаб	1:5
----------------	-----	---------	-----

Фазза	РП	Формат	A3
-------	----	--------	----

Редакция	0	Дата	07.2015
----------	---	------	---------

REF-1141-DR-011-TH