



Забележки:

1. Заваръчния шев между поз. 1 и поз. 2 - тип 2.10, останалите заварки - тип 1.3, съгласно БДС EN ISO 9692-1

2	БДС EN 10220	Тръба Ø406.4x10, L=250	2	10CrMo9-10 EN 10216-2	24.38	48.76	
1	по настоящия чертеж	Лт 26, БДС EN 10028, 390x390	2	10CrMo9-10 EN 10216-2	31.04	62.08	
Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	един.	общо	
					Тегло, kg		
 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД		Обект:	AES Гълъбово				
		Проект:	AES-3C Maritza East 1 Ltd				
		Договор No.:	Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014				
Изпълнител	Име	Подпис	Обследване и даване на техническо решение за оптимизация на работата на дренажни тръбопроводи свежа пара.				
Проектант	Радев		Перфориран парен щит				
Проверил	Икономов		лист/вс.листа	1/1	Мащаб	1:5	REL-1141-DR-008-TH
Утвърдил	Икономов		Фаза	РП	Формат	A3	
			Редакция	1	Дата	11.2015	