


Rz 6,3 ✓

* Номерът на дюзата е по посока на движение на парата
** Толеранс на диаметъра на дюзата $\pm 0,1$



Забележки:

1. Спецификацията е за едно изделие.
2. Необходими са два броя с диаметър Ø15 mm и два броя с Ø25 mm.

1	БДС EN 10060	Метален прът Ø60, L=60 mm	1	X10CrMoVNb9-1 EN 10216-2	2.37	2.37
Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	един.	общо
					Тегло, kg	
 РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД		Обект:	AES Гълъбово			
		Проект:	AES-3C Maritza East 1 Ltd			
		Договор No.:	Поръчка № 4500215047/ 09.12.2014			
Изпълнител	Име	Подпис	Обследване и даване на техническо решение за оптимизация на работата на дренажни тръбопроводи свежа пара. Дюза дроселираща			
Проектант	Радев		лист/вс.листа	1/1	Мащаб	1:1
Проверил	Икономов		Фаза	РП	Формат	A4
Утвърдил	Икономов		Редакция	1	Дата	11.2015
REL-1141-DR-007-TH						