

№82/18.10.2017 г.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на крепежни елементи“, реф. № ME1-2017-C-D-066

Въпрос: Моля да уточните по позиция 772 до позиция 798 – тип на болта /стандарт и дължина на резбата/ както и материала /клас на якост/.

Отговор: Типът на болта, дължината на резбата и стандартът са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, като резбата е тип UNC. Където не е посочено, няма специални изисквания към материала.

За позиции 777, 789, 795 и 797 класът на якост е, както следва:


777 – клас 5 съгласно SAE J429

789 – клас 2H съгласно ASTM A194

795 – клас 7 съгласно ASTM A193

797 – клас 2H съгласно ASTM A194

Управител: _____
Заличено съгласно чл. 23, ал. 2
от ЗЗПД. _____
/ Тодор Бележков/



Дата: 18.10.2017 г.