

№ 99/13.08.2018 г.

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД  
гр. Гълбово 6280, пощ. кутия 600  
тел + 359 418 65505  
факс + 359 418 65515  
www.aes.com

## **РАЗЯСНЕНИЕ №1**

**ОТНОСНО:** Разяснение №1 за участие в обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на стационарни акумулаторни батерии“

**Въпрос №1:** В техническото задание са описани три различни технологии на производство - TPPL, OPzV и OPzS. Допуска ли се участие в процедурата с оферти с различни варианти?

**Отговор №1:** В т. II.2.10) „Информация относно вариантите“ от обявление за откриване на процедура с № 36/23.07.2018 г. срещу въпрос „Ще бъдат приемани варианти“ е посочен отговор „Не“. Съгласно посоченото в цитираното обявление **не се** допуска участие в процедурата с оферти с различни варианти.

**Въпрос №2:** Допуска ли се участие в процедурата с различни технологии за отделните батерии?

**Отговор №2:** С решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №134/08.08.2018 г. беше извършена промяна в документацията за участие в обществената поръчка. Съгласно промяната в т. 2 **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**, страница номер 7 (седем) от Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, се добавя следния текст:

„Всички предложени от участниците батерии: 01ВТА01, 01ВТА02, 02ВТА01, 02ВТА02, 01ВТВ01, 01ВТВ02, 02ВТВ01, 02ВТВ02, трябва да бъдат от един и същи вид технология от посочените („TPPL (Thin Plate Pure Lead)“, OPzS и OPzV) в „Изисквания към структурата на положителния електрод на акумулаторните батерии“ по т. 2 **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ** от настоящата спецификация. Възложителят не допуска предлагането на комбинация от технологии от един участник.


Всички предложени от участниците батерии: 01ВТА01, 01ВТА02, 02ВТА01, 02ВТА02, 01ВТВ01, 01ВТВ02, 02ВТВ01, 02ВТВ02, трябва да бъдат от един и същи производител.

Всички предложени от участниците клетки, изграждащи батериите: 01ВТА01, 01ВТА02, 02ВТА01, 02ВТА02, трябва да бъдат еднакви.

Всички предложени от участниците клетки, изграждащи батериите: 01ВТВ01, 01ВТВ02, 02ВТВ01, 02ВТВ02, трябва да бъдат еднакви.“

Решението и допълнената Техническа спецификация са публикувани на профил на купувача на следния линк: <https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=87409&companyId=10572>.

Управител: \_\_\_\_\_  
/ Тодор Бележков/



Дата: 13.08.2018 г.