

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в публично състезание с предмет: “Доставка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници”, реф. № ME1-2017-C-D-065, заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 05242-2017-0053

Въпрос 1: При невъзможност за доставка на стоманени топки в чували Биг Бег с колан за лесно разтоварване отдолу, можем ли да оферираме със стандартни чували Биг Бег?

Отговор 1: В т.7 от Техническата спецификация е описан подробно желаният вид чували с необходимата товароносимост, което да гарантира минималните изисквания за безопасно разтоварване и транспорт с прикачна подемно-транспортна техника (мотокар) до сградата на БТМ, както и безопасността на повдигателните операции. Изискването за наличие на щуцер и връзки за лесно изпразване от долната страна гарантира безопасно разтоварване на топките в спираловидния улей на БТМ. Всеки друг вид опаковка изисква допълнителни приспособления или други операции, които не са налични в ТЕЦ Ей И Ес Гълбово. Поради тази причина оферти за доставка на стоманени топки за БТМ в стандартни чували Биг Бег не са допустими.

Въпрос 2: Има ли минимално количество, с което Вие се ангажирате като Възложител? В точка номер 3 (три) от техническата спецификация е описано, че не се задължавате да изтеглите цялото количество.

Отговор 2: Консумацията на стоманени топки, респективно работата на БТМ за покриване нуждите от реагент за СОИ, зависи от режимите и товарите на енергоблоковете, чиито графици се определят от ЕСО и не могат да бъдат предвидени. В тази връзка, минималното количество стоманени топки, с което можем да се ангажираме като Възложител е 48 тона до края на периода на договора, разпределени равномерно по трита размера, посочени в т.1 от Техническата спецификация.

Въпрос 3: След подаване на поръчка към избрания доставчик, в какъв срок ще очаквате доставката?

Отговор 3: Според т.3 от Техническата спецификация: „срокът на доставка от датата на заявка не трябва да превишава петнадесет работни дни“.

Въпрос 4: Кога ще желаете да бъде доставено първото количество, след като има избран доставчик?

Отговор 4: Консумацията на стоманени топки, респективно работата на БТМ за покриване нуждите от реагент за СОИ, зависи от режимите и товарите на енергоблоковете, чиито графици се определят от ЕСО и не могат да бъдат предвидени. На този етап не можем да се ангажираме с конкретна дата за доставка на първото количество.

Р-л отдел Инженеринг:

Дата: 26.07.2017 г.



Мариана Борисова Геранова
(Заповед № ORD-059/14.07.17)