

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

РАЗЯСНЕНИЕ №3

ОТНОСНО: Разяснение №3 за участие в договаряне с обявление за **Доставка на тръбопроводна арматура**, реф. № ME1-2016- QSN-D-067

Въпрос 1: По обособена позиция 1: Ръчни вентили и кранове:

Изисква ли се конструкцията на вентилите високо налягане – поз. I.11, I.12, I.13, I.14, I.15 да бъде с лагери и прахоуловители, и винтът да бъде монолитен?

Отговор 1: Монолитен шпиндел не се изисква.

Лагери и прахоуловители удължават живота и подобряват работата на вентила, поради което Възложителят изисква вентилите и крановете да има такива.

Управител Ей И ЕС-ЗС Марица Изток I ЕООД:

