

Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**


РАЗЯСНЕНИЕ № 2

ОТНОСНО: Разяснение № 2 за участие в публично състезание с предмет: **Доставка на резервен силов трансформатор за възбудителната система на генераторите на Блок 1 и Блок 2 в ТЕЦ Ей И Ес – ЗС Марица Изток I**”, реф. № ME1-2016-C-D-102

Въпрос 1: Моля уточнете типовите протоколи, които се изискват при доставката, трябва ли да бъдат резултат от извършени типови изпитания на новопроизведения трансформатор (като се има предвид, че обикновено рутинните изпитания дублират типовите), този който е предмет на доставка, или при доставката ще приеме типови протоколи от вече реализирани типови изпитания на трансформатор от същия тип (серия).

Отговор 1: Ще приемем протоколи от типови изпитвания, реализирани на трансформатори от същия тип/серия.

Управител Ей И ЕС-ЗС Марица Изток I ЕООД:



Дата: 13.01.2017 г.