

Ей И Ес-ЭС Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 600
тел + 359 418 65505
факс + 359 418 65515
www.aes.com

РЕШЕНИЕ

№ 14 /26.01.2018 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № 161/20.11.2017 г. за стартиране на публично състезание с предмет: „Доставка на стационарни акумулаторни батерии” и Решение № 06/10.01.2018 г.,

РЕШИХ:

I. Отменям Решение № 06/10.01.2018 г., издадено на основание чл. 181 ал. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в утвърден Протокол на комисия по заповед № PPL-095/13.12.2017 г., във връзка с Решение № 161/20.11.2017 г. за стартиране на процедура на публично състезание с предмет: „Доставка на стационарни акумулаторни батерии”.

II. Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Доставка на стационарни акумулаторни батерии”:

1. Правно основание: чл. 202 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
2. Фактическо основание:

Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията.

На стр. 3 от Техническата спецификация, която е част от документацията за участие, на ред 3 от таблицата е посочено изискването на възложителя, капацитетът на всяка клетка на батерията да е по-голям или равен на 410 Ah. Не е посочена горна граница на изискването. Същевременно в таблицата на стр. 4, ред 2 е записано изискването максимално време за възстановяване на 98 % от капацитета при заряден ток до 41А да е по-малко или равно на 13 часа. На ред 3 в същата таблица е записано изискването максимално време за възстановяване на 100 % от капацитета при заряден ток до 41А да е по-малко или равно на 20 часа.

След подадена жалба № ВХР-151-19.01.2018 г., е установено, че е налице при определени батерии невъзможност за едновременно наличие на двете посочени изисквания. Предложените от класирания на първо място участник батерии имат капацитет по-голям от 410 Ah, а именно 580 Ah, но не могат да отговорят на изискването за по-малко или равно на 13 часа, респективно 20 часа, време за възстановяване. Време за възстановяване от 13 часа или 20 часа имат батерии с капацитет не по-голям от 533 Ah. Възложителят не е посочил в техническата спецификация максимален капацитет на батериите, които би приел за участие в процедурата. Следователно при този продукт технологично не е възможно едновременното изпълнение и на двете изисквания.



На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати в един и същи ден до участниците и да се публикува в профила на купувача.

Връзка към електронна преписка:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=74768&companyId=10572>

Решението може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията на следния адрес:

България София 1000, бул. Витоша №18

Телефони: 02/9884070; Факс: 02/9807315

e-mail: cpadmin@cps.bg

УПРАВИТЕЛ: ТОДОР БЛАГОВ БЕЛЕЖКОВ/
/ТОДОР БЛАГОВ БЕЛЕЖКОВ/
Limited

"Ей И Ес-ЗС Марица Изток I"
ЕООД

Заличено съгласно чл.
23, ал. 2 от ЗЗЛД

