Insulation delivered by others

G+H / OKI

INLET HEADER

OUTLET HEADER

A

Z1

Z2

U-Profile

U-Profile

C-Profile

Cap Profile

Pipe to Spray Cooler (8.1)
Φ566 mm, th= 230 mm

SECTION A-A





LEGEND

- (P) = PARTITIONING
- (FP) = FIX POINT
- (SP) = SLIDING POINT
- (SS) = SLIDING SEAM
- th = INSULATION THICKNESS
- CD = CLADDING DISTANCE

–	–
2530 mm	17 pieces
2440 mm	34 pieces
2190 mm	23 pieces
1940 mm	23 pieces
1760 mm	17 pieces
850 mm	17 pieces
Length	Quantity

Shedule - Profile sheet

GENERAL DETAILS FOR HEADER BOXES SEE DRAWING-NO.: 1.48120/00 771-0015

DRAWINGS VALID FOR UNIT -1 AND UNIT-2

Rev.	Revision Date			..proved by	Description	Status
2	19.10.09	EHEY	AMAP	–	PROFILE SHEET LENGTH MODIFIED	
1	24.09.09	BPUR	AMAP	–	SUPPLIER CHANGED TO G&H/OKI	
0	25.06.09	RVP	IC	PRS	FIRST ISSUE	

Project (Проект)

ТЕЦ Марица Изток 1

Company (Възложител):

Space for stamp of Municipality of Galabovo
Място за печат на Община Гълъбово

Space for further stamps
Място за допълнителни печати

Area for Stamp of EQE Control OOD (ICS)
Място за печат на EQE Control ООД (Незав. надзор)

ASpace for stamp of authorized Bulgarian Designer
Място за печат на лицензиран български проектант

Main Contractor / Главен изпълнител

ALSTOM
Power Generation AG
Power Boiler GmbH

Partner of Main Contractor / Партньор на главния изпълнител

Resp. dept. /Отговорен отдел	Created by / Изготвил	Checked by / Проверил	Approved by / Одобрил	Format / Формат
OKI/G+H ENGINEERING	BPUR	AMAP	MSPL	A0

Scale / Мащаб	Class. no. (e.g. KKS) / Класифик. №	for Company Review & Approval: / За одобряване от Възложителя:
1:25		No

Derived from / Произлиза от	Replaces / Замяна	Doc. Type / Тип на документа	Document Status / Статус на документа	Sub Site No. / Подобект №
		ES	RFC	

Logo of Legal Owner / Официален собственик	Sub Contractors Doc Number / № на документа на подизпълнителя	Consortium Partner Document Code / Код на документа на партньора от консорциума
	–	1.48120/00 771-0018

BIS OKI GmbH — G+H Isolierung

Title, Subtitle / Заглавие, подзаглавие: HEAT INSULATION HEADER BOXES, REAR WALL RH1 INLET & OUTLET

Project Doc. Number / № на проектна документ: MTZ/12/B/-----00771/ES/018

Rev. / Рев.	Date / Дата	Lang. / Език	Sheet / Страница
2	21.09.2009	ENG	1 / 1

We reserve all rights in this document and in the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. Правата върху този документ и информацията в него са запазени. Размножаването, използването или разпространяването на трети страни без специалния пълномощия е строго забранено

Fixing of Mats:
Pin Φ4 mm th= 150 mm - 16 Mo 3 (1.5415)
Pin Φ5 mm th= 220 mm - 16 Mo 3 (1.5415)
Clips Φ38 mm all Layers - galv.
Mat. Hooks Φ2x115 mm all Layers - galv.

Subconstruction Material:

U-Profil 30x50x30x3.0 mm - 16 Mo 3 (1.5415)
Flat Steel 40x3 mm - 16 Mo 3 (1.5415)
Cap Profile 30x26x50x26x30x3.0 mm - 16 Mo 3 (1.5415)

Black Sheet 1.5 mm - 16 Mo 3 (1.5415)
Web (SP) - 16 Mo 3 (1.5415)
Web (SS) - 16 Mo 3 (1.5415)

C-Profile 10x25x55x25x10x1.5 mm - S235JR (1.0037)

DETAIL Z