



SECTION B-B

Scale 1:5




DETAIL Z

Scale 1:5



SECTION A-A



LEGEND

- (P) = PARTITIONING
(FP) = FIX POINT
(SP) = SLIDING POINT
(SS) = SLIDING SEAM
th = INSULATION THICKNESS
CD = CLADDING DISTANCE

-	-
-	-
2460 mm	23 pieces
2020 mm	34 pieces
Length	Quantity
Schedule - Profile sheet	

GENERAL DETAILS FOR HEADER BOXES SEE DRAWING-NO.: 148120/00 771-0015
DRAWINGS VALID FOR UNIT -1 AND UNIT-2

2	26.10.09	VSCW	AMAP	MSPL	SHI OUTLET INSULATION THICKNESS MODIFIED	
1	08.10.09	VSCW	AMAP	MSPL	SUPPLIER CHANGED TO G&H/OKI	
0	21.08.09	RVP	IC	PRS	FIRST ISSUE	
Rev. Revision Date Created by Checked by Approved by Description Status						
Project (Project) Maritza East 1 Power Station ТЕЦ Маруца Изток 1						
Company (Contractor) : AS						
Space for stamp of Municipality of Gabrovo Место за печат на Община Габрово				Space for further stamps Место за допълнителни печата		
Area for Stamp of EDE Control OOD (ICB) Место за печат на ЕДЕ Контрол ООД (Национален надзор)				Area for stamp of authorized Bulgarian Designer Место за печат на лицензиран български проектант		
Main Contractor / Главен изпълнител ALSTOM Power Generation AG Power Boiler GmbH				Partner of Main Contractor / Партньор на главния изпълнител		

Rev. Date 08.10.09	Created by / Създадено от VSCW	Checked by / Проверено от AMAP	Approved by / Одобрено от MSPL	Formed / Формиран AO
Scale / Мащаб 1:25	Class, no. (e.g. KKS) Класификация, №	for Company Review & Approval: За одобрение от Властителя:		
Derived from / Происхожда от	Reduces / Замества	Doc. Type / Тип на документа	Document Status / Статус на документа	Sub Site No. / Подобит №
Logo of Legal Owner Официален собственик	Sub Contractors Doc Number / № на документа на подизпълнителя		Consortium Partner Document Code Код на документа на партньорите в консорциума	
Logo of Legal Owner Официален собственик		The Subsite / Зоната, подизпълнява		Project Doc. Number / № на проектния документ
Logo of Legal Owner Официален собственик		HEAT INSULATION HEADER BOXES REAR WALL SHI OUTLET		Rev. Date 26.10.2009
Logo of Legal Owner Официален собственик		HEAT INSULATION HEADER BOXES REAR WALL SHI OUTLET		Long Sheet Дълго Лист

Fixing of Mats:	
Pin Ø4 mm	- 16 Mo 3 (15415)
Clips Ø38 mm all Layers	- galv
Mat. Hooks Ø2x115 mm all Layers	- galv
Subconstruction Material:	
U-Profile 30x50x30x3 0 mm	- 16 Mo 3 (15415)
Flat Steel 40x3 mm	- 16 Mo 3 (15415)
Cap Profile 30x26x50x26x30x3 0 mm	- 16 Mo 3 (15415)
Black Sheet 15 mm - 16 Mo 3 (15415)	
Web (FP)	- 16 Mo 3 (15415)
Web (SP)	- 16 Mo 3 (15415)
C-Profile 10x25x5x25x10x15 mm - S235JR (10037)	