



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Пълнежа на възглавниците да се изпълни от минерална вата
2. Външна обшивка да се изпълни от платно керамично с метални нишки АВТОТЕРМ 57 с дебелина от 2mm до 3mm
3. При изработка на възглавниците шевът да бъде изпълнен с материал съответстващ на топлоизолационното платно

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Design Contract No: | | | ЕЙ И ЕС ЗС ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 1 AES ЗС MARITZA EAST 1 TPP | | |
| ДАТА DATE 30.03.2017 | | | ИМЕ НА ПРОЕКТА / PROJECT NAME | | |
| | ИМЕ NAME | ПОДПИС SIGNATURE | Топлоизолационни възглавници за клапани | | |
| НАЧЕРТАЛ DRAWN BY | Т. Милков | | | | |
| ПРОВЕРИЛ CHECKED BY | М. Стоянов | | | | |
| ОДОБРИЛ RELEASED | Д. Бахов | | | | |
| ЗАГЛАВИЕ НА ЧЕРТЕЖА / TITLE OF THE DRAWING | | | ВЪЗГЛАВНИЦИ | | |
| ЗАМЕНЯ REPLACES | N/A | № НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: SUPPLIER No.: | ВСИЧКО ЛИСТА №: NUMBER OF SHEETS: | 00 | ЛИСТ №: SHEET №: 00 |
| МАЩАБ SCALE | 1:10 | НОМЕР НА ДОКУМЕНТА DOCUMENT NUMBER | ME1-MP-DRW-12-MA_-SK-5737 | | ЧАСТ: МЕХАНИЧЕН PART: MECHANICAL |
| ФОРМАТ FORMAT | A4 | ККС НА СИСТЕМАТА SYSTEM KKS CODE | MA_ | THIRD ANGLE PROJECTION | РЕВ: REV: 00 |